



Roxeler Baustoffprüfstelle

Baustoffprüfung
Baugrundgutachten
Bauwerkserhaltung

Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH
Postfach 41 01 29 · 48065 Münster

Mönninghoff GmbH & Co KG
Industriestr. 10

48308 Senden

Bauaufsichtlich anerkannte
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Privatrechtlich anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra
für bituminöse und mineralische Baustoffe

Durch das DAP (Deutsches Akkreditierungssystem
Prüfwesen GmbH) akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der
Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.



DAP-P-03. 128-00-97-11

Prüfung der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8

Prüfzeugnis Nr. : 070044-05 15527

Angaben des Antragstellers

Baufirma : s. o.
Baumaßnahme : keine Angaben
Bauteil : Topfschacht "Lager" (Drehform)

Art der Prüfung : Güteprüfung Lieferwerk : s.o.
Anzahl der Proben : 1 Betonsorten-Nr. : 2
Herstelltag : 20.07.2006 Festigkeitsklasse : C35/45

Angaben der Prüfstelle

Anlieferung am : 21.12.2006
Lagerung : 0/0
Prüfung am : 02.01.2007 im Alter von : 166 Tagen

Kennzeichnung der Probe	Abmessungen			Gewicht	Roh- dichte	max. Wassereindringtiefe
	ø	b	h			
Einlegeschild	mm	mm	mm	kg	kg/m ³	mm
BK1	118	-	104	2,754	2421	16
Mittelwert:						16

Bemerkungen: Prüfung an einem aus dem Bauwerk entnommenen Bohrkern!

Münster, den 31.01.2007



Der Prüfbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Die gekürzte oder auszugsweise
Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Baustoffprüfstelle.

Roxeler Ingenieurges. mbH
Baustoffprüfstelle
Otto-Hahn-Straße 7
D-48161 Münster

Telefon (0 25 34) 62 00-0
Telefax (0 25 34) 62 00-32
www.roxeler.de
e-mail: mail@roxeler.de

Geschäftsführer
Wilhelm Kordts, Ludger Liesenkötter
Diplom Ingenieure VBI
Amtsgericht Münster HR B 33 20

Kreissparkasse Steinfurt
BLZ 403 510 60 Kto.-Nr. 532 168
Sparkasse Münsterland Ost
BLZ 400 501 50 Kto.-Nr. 377 275