

Ausschreibungstext

Gas- Wasser- Übergabestation Typ I

Bauvorhaben in: _____

Pos.1 ___ Stück

Gaszählerschrank Typ I

Abmessungen 65/70/110 cm

Für Gaszähler: 1 G4, 1 G6

Oberfläche in Sicht- oder Waschbeton

1 Stück Lüftungsgitter

1 Stück fvz. Ankerschiene in der Rückwand, L = 50 cm

1 Stück Tür feuerverzinkt, mit Schwenkriegelverschluss für

2 Schließzylinder (1 Stück im Lieferumfang enthalten)

Aussparung in der Bodenplatte

Gewicht: 274 kg

Pos.2 ___ Stück

Wasserzählerschacht

Abmessungen 125/95/134 cm i. L.

Für Wasserzähler Qn 2,5- 10 m³/h

Unterbau nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus

- Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229 Klasse A 15

Bestehend aus:

Abdeckung 80/70 cm i. L. fvz., verriegelbar

Schachthals 80/70 cm

Schachtdecke mit Aussparung bzw. Rohrdurchführung nach Angabe

1 Stück Schachtunterteil, C 35/45

Inkl. Wasserfangrinne im Boden

4 Stück Rohrdurchführungen DN 110

1 Stück fvz. Ankerschiene HTA 28/15, L = 50 cm

Horizontale Dichtung der beiden Schachtteile mit einem Gummiprofil

1 Stück feuerverzinkte Leiter mit Klappteil als Einstieghilfe gem. UVV

Gewicht Schachtabdeckung: 712 kg

Gewicht Schachtunterteil: 2.391 kg

Herstellernachweis: MÖNNINGHOFF GmbH & Co. KG,

Postfach 11 64, 48302 Senden, Telefon 02597/698-0

Telefax 02597/698-33

Schachtbauwerk herstellen und liefern ohne Entladung,

komplett für das Stück